



产品认证证书

证书编号: CQC2003010301084984

申请人名称及地址

重庆川仪自动化股份有限公司
重庆市北碚区人民村1号

制造商名称及地址

重庆川仪自动化股份有限公司
重庆市北碚区人民村1号

生产企业名称及地址

重庆川仪自动化股份有限公司电气成套分公司(V023872)
重庆市北碚区龙凤三村

产品名称和系列、规格、型号

低压成套开关设备

GGD 主母线:InA=1600A~400A,Icw=30kA,Ue=400V,Ui=660V,50Hz,IP30

产品标准和技术要求

GB/T7251.12-2013

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年05月20日 有效期至:2024年04月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0266317