



报告编号 Rep No.: SET2013-03018

检测报告

TEST REPORT

委托单位名称
Client Name

重庆川仪自动化股份有限公司电气成套分
公司

产品名称
Name of product

SC600 高性能矢量变频器

制造厂商
Manufacturer

重庆川仪自动化股份有限公司电气成套分
公司

商标型号
Trade mark & model



SC600-0150G/0185P-4T

检测类别
Test sort

委托检测



中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司

CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.

地址: 深圳市南山区西丽沙河路电子检测大厦

邮政编码/Post Code: 518055

Address: Electronic Testing Building, Shahe Road, Xili, Nanshan District, Shenzhen, China

电话/TEL: 86-755-26627338

传真/FAX: 86-755-26627238

网址/Internet: <http://www.ccic-set.com>

电子信箱/E-Mail: manager@ccic-set.com



报告编号 Rep No.: SET2013-03018

中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司

检 测 报 告

样品名称	SC600 高性能矢量变频器		商 标		
制造厂商	重庆川仪自动化股份有限公司电气成套分公司		型号规格	SC600-0150G/0185P-4T	
委托单位	重庆川仪自动化股份有限公司电气成套分公司		取样方式	委托单位送样	
抽样单位	----		抽样母数	----	
抽样地点	----		样品数量	1 台	
生产日期	----	抽样日期	----	送检日期	2013 年 05 月 30 日
检验日期	2013 年 06 月 03 日—2013 年 06 月 14 日		检验环境	15~35℃ 45~75%RH	
样品说明: 检测样机 1 台。检测前后样品外观, 功能完好。 样品供电: 380VAC。附件: 电机					
检验项目: EMS 试验。					
检测依据: EN 61800-3:2004 可调速电力传动系统第 3 部分:包括特定试验方法的电磁兼容(EMC)产品标准					
检验概况: 依据上述标准及企业技术要求对样品进行 EMS 的换相缺口抗扰度试验, 谐波、谐间波抗扰度试验, 电压变化、波动抗扰度试验, 电压不平衡, 频率变化抗扰度试验, 电压暂降, 短时中断和电压变化抗扰度试验, 静电放电抗扰度试验, 射频电磁场辐射抗扰度试验, 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验, 浪涌抗扰度试验, 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验, 共检验 10 项, 10 项符合企业技术要求, 详见后页。					
检验结论: 共检 10 项, 10 项符合标准和企业技术要求。					
检测:	 2013 年 6 月 17 日		审核:	 2013 年 6 月 17 日	
			批准:	 2013 年 6 月 17 日	

