

# 产品外壳防护等级认证证书

国家认监委批准号：CNCA-R-2011-159

证书编号：CVC21003005791

## 认证委托人名称及地址

重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司  
重庆市北部新区黄山大道中段 61 号

## 生产者(制造商)名称及地址

重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司  
重庆市北部新区黄山大道中段 61 号

## 生产企业名称及地址

重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司  
重庆市北部新区黄山大道中段 61 号

## 产品名称和系列、规格、型号

电动执行机构

M8310、M8410、M8510、M8610、M8320、M8420、M8520、M8620、M8310d、M8410d、M8510d、  
M8610d、M8420d、M8520d、M8620d、M8320d

产品外壳防护等级：IP66、IP68

## 产品标准和技术要求

GB/T 4208-2017

## 认证模式

型式试验 + 获证后监督

上述产品符合 CVC04008-2019 《CVC 标志认证实施规则 电气设备外壳防护等级认证》认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2021 年 04 月 06 日 有效期至：长期有效

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的有效性及相关信息可通过网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或 [www.cvc.org.cn](http://www.cvc.org.cn)) 查询。



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C146-P

签发人：



威凯认证检测有限公司

中国·广州·高新技术产业开发区天泰一路3号 510663 <http://www.cvc.org.cn>